

de referencia en las oficinas del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Dirección General de Seguridad e Interior, sita en Gran Vía, número 18, cuarta planta, de Madrid, pudiendo retirar el original del acto que se notifica en la citada dirección, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Madrid, a 19 de febrero de 2009.—El Jefe de Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Borja Mayor Barba.

ANEXO

- Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
 - Infractor: Don Juan López Barco.
 - Procedimiento número 08T/044.
 - Instructor designado: Don Arturo Sanfeliciano Gómez.
 - Competencia: Es competente para resolver el presente procedimiento sancionador el excelentísimo señor Consejero de Presidencia, Justicia e Interior y el ilustrísimo señor Director General de Seguridad e Interior, en función de la cuantía de la sanción que en su día se imponga, en virtud del artículo 24 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, en relación con el artículo único del Decreto 10/1995, de 9 de febrero, por el que se determinan los órganos competentes en el ejercicio de determinadas funciones en materia de espectáculos públicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 del Decreto 25/2008, de 10 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia e Interior, en relación con los artículos 1 y 3 del Decreto 77/2008, de 3 de julio, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y con el artículo 2.7 del Decreto 102/2008, de 17 de julio, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
- Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de 3 de septiembre de 2008 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 222, de 17 de septiembre), se delega en el titular de la Dirección General de Seguridad e Interior la imposición de sanciones graves, y cuyo importe sea superior a 6.010,12, y muy graves, prevista en el artículo 24.2 de la citada Ley 10/1991, de 4 de abril.

(03/7.234/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de dos líneas en el término municipal de Collado Villalba (28400 Collado Villalba), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2008P1420

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
- b) Ubicación de la instalación: Término municipal de Collado Villalba.
- c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea		UTM origen X-Y	Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y	T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo	
2008P1420 ILE3596		415781	4500620 216
Nueva		415919	4500562 20
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al	

Referencia línea		UTM origen X-Y	Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y	T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo	
2008P1420 ILE3595		414988	4500906 743
Nueva		415603	4500804 20
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al	

- e) Presupuesto total: 132.175,92 euros.
- Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
- Madrid, a 10 de febrero de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.541/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la parte de transporte de una subestación transformadora denominada ST “Tres Cantos”, de 220 kV, sita en el término municipal de Tres Cantos, solicitado por “Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la ampliación de una subestación, cuyas características principales se señalan a continuación:

2008P216

- a) Solicitante: “Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima”, con domicilio en paseo Conde de los Gaitanes, número 177, 28109 Alcobendas (Madrid).
- b) Ubicación de la instalación: En el término municipal de Tres Cantos.
- c) Objeto de la instalación: Mejorar la arquitectura eléctrica de la red.
- d) Características principales: Instalación de una subestación (2008P216 RSE135), de 220 kV, que consistirá en:
 1. Sistema de 220 kV.

El nuevo parque de la subestación de Tres Cantos de 220 kV ampliará temporalmente el parque existente con configuración en “H” de 220 kV de INALTA. El objetivo es eliminar este parque existente y trasladar sus posiciones de línea y de transformador al nuevo parque de interior de 220 kV, mediante nuevos módulos blindados tipo GIS.

Esta ampliación también servirá para conectar la línea de 220 kV que proviene de la nueva subestación de La Cereal 220/400 kV que se va a construir en el municipio de Tres Cantos, lo que permitirá disminuir la actual sobrecarga de los transformadores de Loeches, Moraleja y San Sebastián de los Reyes, aumentar la capacidad del sistema frente a contingencias y reducir las pérdidas. Esta línea será de doble circuito. Uno de los circuitos entrará directamente en uno de los módulos GIS, mientras que el otro circuito lo hará en la posición de la actual línea San Sebastián de los Reyes 2 del parque de intemperie existente, de modo que dicha línea San Sebastián de los Reyes 2 se pasará directamente a uno de los módulos GIS mediante cable aislado.

En el parque de intemperie de 220 kV, recientemente, se ha instalado una posición de transformador (T-5), utilizando un módulo blindado de intemperie en SF₆ en paralelo con las actuales posiciones de transformación. Este módulo blindado se reutilizará para crear la posición de interco-