

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2007P451 ILE3074		444936	4489012	1.660
Nueva		444598	4490104	20
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 400 mm², Al		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2007P451 ICES3371		Nuevo	—	444598	4490104
Interior	—		Interruptor automático		
2007P451 ICE3372		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444684	4490238
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3373		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444692	4490238
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3374		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444968	4490104
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3375		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445222	4490280
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3376		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445418	4490451
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3377		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444676	4490110
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3378		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444682	4490207
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3379		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444961	4490062
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3380		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445248	4490078
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3381		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445352	4490172
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3382		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445440	4490099
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3383		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445592	4490462
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3384		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445682	4490398
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3385		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445640	4490545
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3386		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445957	4490422
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3387		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445962	4490415
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3388		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	444954	4489947
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3389		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445236	4489935
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3390		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445249	4489873
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3391		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445489	4490058
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3392		Nuevo	1 × 400 + 1 × 630	445572	4489990
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2007P451 ICE3393	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	445729	4490349
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3394	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	445818	4490275
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3395	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	445967	4490300
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3396	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	444951	4489883
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3397	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	444943	4489768
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3398	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	444956	4489864
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3399	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	445248	4489860
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3400	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	445264	4489769
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2007P451 ICE3401	Nuevo		1 × 400 + 1 × 630	445266	4489760
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas en el párrafo anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos vigentes.
2. El plazo de ejecución de la instalación será de doce meses, contado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término del cual se presentará la solicitud del acta de puesta en servicio acompañada de un certificado de fin de obra suscrito por técnico competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones, licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Organismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de locales o terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, conforme al artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 14 de enero de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/1.313/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de un centro de transformación en la calle Julio Caro Baroja, sin número, en el término municipal de Boadilla del Monte (28400 Boadilla del Monte), solicitado por "Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal".

2009P29

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de

diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
- b) Ubicación de la instalación: Calle Julio Caro Baroja, sin número, del término municipal de Boadilla del Monte.
- c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2009P29 ICE3925		Nuevo	1 × 630	424055	4475324
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		

Alimentación mediante acometida subterránea de 20 metros, conductor HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio.

e) Presupuesto total: 28.706 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 27 de enero de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.024/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de siete líneas, seis centros de transformación y un centro de seccionamiento en el Aeropuerto de Barajas, Centro de Carga Aérea, en el término municipal de Madrid (28042 Madrid), solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.

2008P1514

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
- b) Ubicación de la instalación: Aeropuerto de Barajas, Centro de Carga Aérea, en el término municipal de Madrid.
- c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2008P1514 ULE3446		453197	4478434	1.405
Nueva		452231	4478551	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1514 ULE3445		452737	4478834	750
Nueva		452231	4478551	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2008P1514 ULE3444		453197	4478434	840
Nueva		452737	4478834	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1514 ULE3443		453197	4478434	1.215
Nueva		452284	4478705	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1514 ULE3442		453197	4478434	1.295
Nueva		452284	4478705	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1514 ULE3441		453197	4478434	1.295
Nueva		452284	4478434	15
1	Subterránea	/RHZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1514 ULE3440		452851	4477560	1.814
Nueva		452851	4477560	45
1	Subterránea	/RHZ1-26/45 kV, 800 mm², Al		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2008P1514 UCE3844	Nuevo		1 × 1.000	452235	4478658
Interior	15 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1514 UCE3845	Nuevo		1 × 1.000	452684	4478705
Interior	15 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1514 UCE3846	Nuevo		1 × 1.000	453119	4478672
Interior	15 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1514 UCE3847	Nuevo		1 × 1.000	452415	4478517
Interior	15 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1514 UCE3848	Nuevo		1 × 1.000	452684	4478549
Interior	15 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1514 UCE3849	Nuevo		1 × 1.000	452906	4478552
Interior	15 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1514 UCES3850	Nuevo		—	452284	4478705
Interior	No aplica		Ruptofusibles		

- e) Presupuesto total: 1.559.067,37 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 2 de febrero de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.282/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto de construcción de una línea y un centro de transformación en la calle Príncipes de España, número 26, del término municipal de Morata de Tajuña (28530 Morata de Tajuña), solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.