

II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

56 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Tajo

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo se tramita a instancia de “Herrería, Sociedad Anónima”, con NIF A-28490894, y domicilio en la calle Alfonso XIII, número 15, segundo, 28280 El Escorial (Madrid), expediente relativo a autorización de vertido de aguas residuales procedentes de una estación de servicio situada en la carretera M-611, kilómetro 3,100, al terreno, en el término municipal de Miraflores de la Sierra (Madrid).

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace público a fin de que en el plazo de treinta días puedan presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición en la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en la avenida de Portugal, número 81, 28071 Madrid, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente de referencia 165.827/13.

NOTA EXTRACTO

Para el tratamiento de las aguas residuales se ha previsto la instalación de un sistema de depuración de las siguientes características:

- Características del vertido: industrial clase 1, procedente de una estación de servicio situada en la carretera M-611, kilómetro 3,100. Sólidos en suspensión ≤ 100 mg/l, $\text{DBO}_5 \leq 175$ mg/l, $\text{DQO} \leq 250$ mg/l; aceites y grasas ≤ 5 mg/l; detergentes ≤ 2 mg/l.
- Volumen de vertido: 1.277 m³/año.
- Flujos de aguas residuales: flujo 1, aseos; flujo 2, aguas procedentes de puente de lavado de vehículos.
- Descripción de las instalaciones:
 - Flujo 1:
 - Decantador-digestor.
 - Flujo 2:
 - Separador de grasas.
 - Arqueta de registro.
 - Unión de ambos flujos:
 - Decantador-digestor (5.000 l) con filtro biológico (3.000 l).
 - Sistema de medición de caudal mediante canal Parshall.
 - Arqueta de control.
 - Sistema de infiltración mediante zanjas filtrantes (2 zanjas de 35 m).
- Ubicación de la EDAR: polígono 13, parcela 9000, término municipal de Miraflores de la Sierra.
- Punto de vertido: polígono 13, parcela 13. Coordenadas UTM (huso 30-ETRS 89) X = 434.720 e Y = 4.514.730 (m).

Madrid.—La jefa de Servicio de Vertidos, Irene Martín Muñoz.

(02/7.648/13)

