

# I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

### Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

- 46** *RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa para la construcción de una instalación fotovoltaica, una línea y dos centros de transformación en avenida Recomba, número 10 (B). Suelo PP6-PV.2, en los términos municipales de Leganés y Getafe, solicitada por Canal de Isabel II, S. A.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones referenciadas, a instalar en avenida Recomba, número 10 (B). Suelo PP6-PV.2, de los términos municipales de Leganés y Getafe, solicitada por Canal de Isabel II, S. A., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2022P562

- Solicitante: Canal de Isabel II, S. A., con domicilio en calle Santa Engracia, número 125, de Madrid.
- Ubicación de la instalación: En avenida Recomba, número 10 (B), Suelo PP6-PV.2 FV, Depósito de Getafe, de los términos municipales de Leganés y Getafe.
- Objeto de la instalación: Construcción de una instalación fotovoltaica para autoconsumo con excedentes.
- Características principales:

Instalación fotovoltaica FV depósito de Getafe:

REF. INSTALACIÓN	TECNOLOGÍA	COORDENADAS X - Y (UTM ETRS89)	
P. NOMINAL (kW)	P. TOTAL (kWp)	MODALIDAD DE GENERACIÓN	
		TENSIÓN DE CONEXIÓN A RED (kV)	
2022P562-IGA223	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	435653	4461798
3236	3236	AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES	
		15	

Centros de transformación:

REFERENCIA CENTRO	ACTUACIÓN	kVA MÁXIMA	SITUACIÓN X - Y UTM (Huso 30 - ETRS89)	
PROTECCIÓN	R. TRANSF.	TIPO		
2022P562 ICA15898	REFORMA	1x50	435696	4461873
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO				
2022P562 ICAS15897	NUEVO	2x1600	435642	4461883
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO				
	15 kV / 420 V	INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR. EN EDIFICIO DE OTROS USOS		
	15 kV / 800 V	INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR. PREFABRICADO DE SUPERFICIE		

Línea:

REFERENCIA LÍNEA		UTM ORIGEN X - Y		LONG. (m)
ACTUACIÓN		UTM FINAL X - Y		T. Serv. (kV)
Nº C.	TIPO			
2022P562 ILA13248		435642	4461883	80
NUEVA				
1	SUBTERRÁNEA	435696	4461873	15

- Presupuesto total: 2.832.208,95 euros.

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante el Área de Instalaciones Eléctricas, sita en la ca-

Ile Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el enlace: [https://gestiona.madrid.org/CTAC\\_CITA/dgiem](https://gestiona.madrid.org/CTAC_CITA/dgiem)

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas al Área de Instalaciones Eléctricas de esta Dirección General y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 3 de noviembre de 2022.—El Director General de Descarbonización y Transición Energética, Fernando Arlandis Pérez.

(01/22.717/22)

