

## I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

## Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

- 42** *RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2024, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública para la construcción de 1 planta fotovoltaica, 3 centros de transformación, 1 centro de protección y medida y 4 líneas en el polígono 6, en el término municipal de Cabanillas de la Sierra, solicitada por Bicura Investments, S. L.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de 30 días a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación referenciada, ubicada en el polígono 6, en el término municipal de Cabanillas de la Sierra, solicitada por Bicura Investments, S. L., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2022P288

- a) Solicitante: Bicura Investments, S. L., con domicilio en avenida Bruselas, 31, de Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: en el polígono 6, del término municipal de Cabanillas de la Sierra (28721).
- c) Objeto de la instalación: Construcción de una instalación de producción fotovoltaica.
- d) Características principales:

La planta fotovoltaica Calera de 4,998 MW de potencia instalada, dispone de una superficie total ocupada de 7,70 ha y está compuesta por las siguientes instalaciones:

— Planta fotovoltaica:

El proyecto contempla la instalación de una parte productora formada por 9.360 paneles fotovoltaicos de 695 Wp dispuestos en seguidores solares, así como 3 Inversores de 1.666 kW. Los inversores conectan con 3 Centros de Transformación, los cuales se conectan con una única línea soterrada de 20 kV al Centro de Protección, Medida y Control, y este último se conectará mediante 1 línea de 20kV soterrada en zanja hasta el Centro de Seccionamiento de Compañía tramitado en expediente 2022P387.

- Producción:

| REF. INSTALACIÓN  | TECNOLOGÍA               | COORDENADAS X – Y (UTM ETRS89) |         |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| Nº PANELES        | P. TOTAL (kWp)           | MODALIDAD DE GENERACIÓN        |         |
| Nº INVERSORES     | P. TOTAL INVERSORES (kW) | TENSIÓN DE CONEXIÓN A RED (kV) |         |
| 2022P288 - IGA306 | INSTALACION FOTOVOLTÁICA | 446911                         | 4518269 |
| 9.360             | 6.505,20                 | PRODUCCIÓN CONECTADA A RED     |         |
| 3                 | 4.998,00                 | 20                             |         |

- 4 Centros:

| PROTECCIÓN             | ACTUACIÓN   | kVA MÁXIMA                                                 | SITUACIÓN X - Y UTM<br>(Huso 30 - ETRS89) |         |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                        | R. TRANSF.  | TIPO                                                       |                                           |         |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | NUEVO       | 1x1.800                                                    | 447046                                    | 4518332 |
|                        | 645 V/20 kV | POWER STATION, DE MANIOBRA EXTERIOR.                       |                                           |         |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | NUEVO       | 1x1.800                                                    | 446926                                    | 4518400 |
|                        | 645 V/20 kV | POWER STATION, DE MANIOBRA EXTERIOR.                       |                                           |         |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | NUEVO       | 1x1.800                                                    | 446862                                    | 4518166 |
|                        | 645 V/20 kV | POWER STATION, DE MANIOBRA EXTERIOR.                       |                                           |         |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | NUEVO       | 0                                                          | 447034                                    | 4518511 |
|                        | NO APLICA   | INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR. PREFABRICADO DE SUPERFICIE |                                           |         |

- 4 Líneas 20 kV:

| REFERENCIA LÍNEA    |             | UTM ORIGEN X - Y            |         | LONG. (m)     |
|---------------------|-------------|-----------------------------|---------|---------------|
| ACTUACIÓN           |             | UTM FINAL X - Y             |         | T. SERV. (kV) |
| Nº C.               | TIPO        | CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO |         |               |
| 2022P288 - ILA14772 |             | 446862                      | 4518166 | 300           |
| NUEVA               |             | 446926                      | 4518400 | 20            |
| 1                   | SUBTERRÁNEA | 0/RHZ1 12/20 kV 150 mm2 Al. |         |               |
| 2022P288 - ILA14773 |             | 446926                      | 4518400 | 200           |
| NUEVA               |             | 447046                      | 4518332 | 20            |
| 1                   | SUBTERRÁNEA | 0/RHZ1 12/20 kV 150 mm2 Al. |         |               |
| 2022P288 - ILA14774 |             | 447046                      | 4518332 | 195           |
| NUEVA               |             | 447034                      | 4518511 | 20            |
| 1                   | SUBTERRÁNEA | 0/RHZ1 12/20 kV 150 mm2 Al. |         |               |
| 2022P288 - ILA14775 |             | 447034                      | 4518511 | 555           |
| NUEVA               |             | 447011                      | 4519028 | 20            |
| 1                   | SUBTERRÁNEA | 0/RHZ1 12/20 kV 150 mm2 Al. |         |               |

- e) Presupuesto total: 2.645.342,31 euros.

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante el Área de Instalaciones Eléctricas, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el enlace: [https://gestiona.madrid.org/CTAC\\_CITA/dgiem](https://gestiona.madrid.org/CTAC_CITA/dgiem)

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas a esta Dirección General (Área de Instalaciones Eléctricas) y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

Lo que se hace público para el conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos afectados por dicho proyecto cuya relación se inserta al final de este asunto.

En Madrid, a 23 de mayo de 2024.—La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu.

(02/8.277/24)