

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

- 54** *RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la instalación de una línea mixta de 220 kV en el PL UZP0203 Los Ahijones 7062 en el término municipal de Madrid, solicitada por Red Eléctrica de España, S. A. U.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación referenciada, a instalar en PL UZP0203 Los Ahijones 7062, del término municipal de Madrid, solicitada por Red Eléctrica de España, S. A. U., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2024P236

- a) Solicitante: Red Eléctrica de España, S. A. U., con domicilio en paseo Conde de los Gaitanes, número 177, Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: En PL UZP0203 Los Ahijones 7062, del término municipal de Madrid.
- c) Objeto de la instalación: Efectuar la modificación de la línea denominada Loeches-Vallecas 1 y 2 con motivo del proyecto de construcción/urbanización de los ámbitos de Berrocales y Ahijones.
- d) Características principales:
  - Soterramiento del tramo aéreo comprendido entre los apoyos T-44 y T-61 N existentes de la línea denominada Loeches-Vallecas 1 y 2 para lo cual se instalará un nuevo tramo de línea aérea, entre los apoyos T-45N y T-46N PAS proyectados, de 246 m de longitud, así como un nuevo tramo subterráneo, desde el apoyo T-46N PAS proyectado hasta las nuevas cámaras de conexión número 6, de 4.882 m de longitud.

REFERENCIA LÍNEA		UTM ORIGEN X - Y		LONG. (m)
ACTUACIÓN		UTM FINAL X - Y		T.Serv. (kV)
N.º C.	TIPO	CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO		
2024P236 RLE16779		452247	4470779	5128
SOTERRAMIENTO		448343	4471245	220
2	MIXTA	LARL-455 CONDOR SIMPLEX/RHZ1-20L(S) 127/220 KV 1x1200kAl+H250		

- Instalación de apoyos T-45N, T-46N PAS.
- Desmontaje 4.088 m de línea aérea y de 17 apoyos existentes (desde el T-45 hasta el T-61N PAS).

- e) Presupuesto total: 13.935.271,24 euros

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el correo instalaciones\_electricas@madrid.org, indicando en el asunto “2024P236- Información pública”.

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas a la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de esta Dirección General y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas

de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

Madrid, a 2 de diciembre de 2025.—La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu.

(02/20.332/25)

